

ตัวชี้วัด	EGAT	MEA	Thai Renewable	Tasaki	INDEX - AnE
อัตราส่วนลด	20%	20%	10%	20%	20%
	อัตราค่าไฟฟ้าที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิตได้ ทั้งช่วง On-Peak และ Off-Peak ในอัตราเดียวที่ 3.3471 (80% ของ 4.1839 หรือลดลง 20% จากค่าไฟที่ต้องจ่าย)	อัตราค่าไฟฟ้าที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิต (ลดจาก ค่าไฟเดิม 20%) แยกเป็นจ่าย ในช่วง On-Peak 3.3471 (80% ของ 4.1839) และช่วง Off-Peak 2.0803 (80% ของ 2.6037)	อัตราค่าไฟฟ้าที่ 90% ของระบบ Solar ที่ผลิต (ลดจาก ค่าไฟเดิม 10%) แยกเป็นจ่าย ในช่วง On-Peak 3.7655 (90% ของ 4.1839) และจ่าย คืนในช่วง Off-Peak 0.2603 (10% ของ 2.6037)	อัตราค่าไฟฟ้าที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิตได้ทั้งช่วง On-Peak และ Off-Peak ในอัตราเดียวที่ 3.3471 (80% ของ 4.1839 หรือลดลง 30% ไฟที่ต้องจ่าย)	อัตราค่าไฟฟ้าที่ 80% ของระบบ Solar ที่ผลิต (ลดจากค่าไฟเดิม 20%) แยกเป็นจ่ายในช่วง On-Peak 3.3471 (80% ของ 4.1839) และช่วง Off-Peak 2.0803 (80% ของ 2.6037)
รับประกัน	มีการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ให้ในปีที่ 15 และรับประกัน O&M 2 ปี	มีการรับประกันแผง 20 ปี อินเวอร์เตอร์ 10 ปี O&M 2 ปี ไม่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์หลังปีที่ 2 ต้องตั้งงบประมาณ บำรุงรักษาเอง	รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุ สัญญา รับประกันจะ ดำเนินการเข้าตรวจสอบ ระบบและทำความสะอาด อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน	รับประกันอุปกรณ์ตลอด อายุสัญญา รับประกันจะ ดำเนินการเข้าตรวจสอบ ระบบและทำความสะอาด อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือ ทุก 6 เดือน โดยสนับสนุน เป็นงบประมาณให้ทีมช่าง และนักศึกษาได้ดำเนินการ	รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุ สัญญา จะเข้าตรวจสอบระบบ และทำความสะอาดอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรือทุก 3 เดือน ถ้า อุปกรณ์ที่ใช้งานชำรุด เสียหาย จะทำการเปลี่ยนให้เป็นของใหม่ ให้โดยไม่ต้องรอการซ่อมแซม การดำเนินการจะเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่เสนอให้ มทร. ล้านนา พิจารณา
อายุสัญญา	15 ปี หลังปีที่ 15 ระบบ จะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)	20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)	20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)	20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)	20 ปี หลังปีที่ 20 ระบบจะเป็นของ มทร.ล้านนา (ประหยัดได้ 100%)
NPV ที่ 20 ปี	38,793,055 บาท	31,246,488.03 บาท	13,676,020.00 บาท	42,188,764.81 บาท	66,374,906.89 บาท